

九、公告場所室內空氣品質自主量測成果表

巡查檢驗人員：張競芝

巡查區域：國立台北教育大學圖書館 日期：2018.10.31

(一)巡查檢驗結果						
項目	二氧化碳 (CO ₂)					
	1.開始時間	2.結束時間	3.檢測濃度值 (ppm)			
一樓外氣	15:54	15:58	289			
七樓東側閱覽區	14:49	14:52	363	7人		
七樓西側閱覽區	14:53	14:55	313	6人		
六樓東側閱覽區	14:58	15:01	354	15人		
六樓西側閱覽區	15:02	15:05	343	14人		
五樓東側閱覽區	15:07	15:10	382	47人		
五樓西側閱覽區	15:11	15:14	487	47人		
四樓東側閱覽區	15:16	15:19	377	29人		
四樓西側閱覽區	15:20	15:23	421	29人		
三樓東側閱覽區	15:25	15:28	410	35人		
三樓西側閱覽區	15:29	15:32	364	34人		
二樓東側閱覽區	15:37	15:40	388	12人		
二樓西側閱覽區	15:41	15:44	321	13人		
一樓童書閱覽區	15:46	15:49	363	6人		

(二)檢測儀器基本資料				
1.檢測項目	2.檢測儀器廠牌/型號/序號	3.偵測範圍	4.儀器原理	5.校正日期
二氧化碳(CO ₂)	Twintex TE-702D+	0~9999ppm	NDIR	

備註 1：本表之巡查檢驗項目，至少應包含二氧化碳 (CO₂) 濃度值，若公告場所巡查檢驗工作除二氧化碳 (CO₂) 外，尚辦理其他項目量測，請自行填寫。

備註 2：巡檢點位置須標記於公告場所管制室內空間平面圖 (附件三)。

備註 3：本表之欄位不敷使用，依本表另頁填寫。