

九、公告場所室內空氣品質自主量測成果表

巡查檢驗人員：張競芝
 行政組員

巡查區域：國立台北教育大學圖書館

日期：2018.8.16

(一)巡查檢驗結果

項目 巡檢點	二氧化碳 (CO ₂)					
	1.開始 時間	2.結束 時間	3.檢測濃度值 (ppm)			
一樓外氣	11:01	11:06	375			
七樓東側閱覽區	9:28	9:33	298	2人		
七樓西側閱覽區	9:34	9:39	291	1人		
六樓東側閱覽區	9:41	9:46	350	4人		
六樓西側閱覽區	9:47	9:53	358	3人		
五樓東側閱覽區	9:55	10:02	362	9人		
五樓西側閱覽區	10:03	10:09	391	9人		
四樓東側閱覽區	10:10	10:17	376	9人		
四樓西側閱覽區	10:18	10:24	395	8人		
三樓東側閱覽區	10:26	10:33	422	22人		
三樓西側閱覽區	10:34	10:40	448	26人		
二樓西側閱覽區	10:42	10:47	429	5人		
一樓東側閱覽區	10:49	10:55	462	11人		
一樓西側閱覽區	10:55	11:00	445	12人		

(二)檢測儀器基本資料

1.檢測項目	2.檢測儀器廠牌/型號/序號	3.偵測範圍	4.儀器原理	5.校正日期
二氧化碳(CO ₂)	Twintex TE-702D+	0~9999ppm	NDIR	

備註1：本表之巡查檢驗項目，至少應包含二氧化碳 (CO₂) 濃度值，若公告場所巡查檢驗工作除二氧化碳 (CO₂) 外，尚辦理其他項目量測，請自行填寫。

備註2：巡檢點位置須標記於公告場所管制室內空間平面圖 (附件三)。

備註3：本表之欄位不敷使用，依本表另頁填寫。