

九、公告場所室內空氣品質自主量測成果表

巡查檢驗人員：

巡檢區域：圖書館

日期：2015.5.7

(一)巡查檢驗結果						
項目 巡檢點	二氧化碳 (CO <sub>2</sub> )			人數		
	1.開始 時間	2.結束 時間	3.檢測濃度值 (ppm)			
一樓外氣	16:50	16:53	351			
七樓東側閱覽區	14:37	14:40	401	4		
七樓西側閱覽區	15:05	15:08	423	3		
六樓東側閱覽區	15:11	15:14	544	12		
六樓西側閱覽區	15:19	15:23	514	4		
五樓東側閱覽區	15:25	15:28	612	12		
五樓西側閱覽區	15:31	15:34	631	15		
四樓東側閱覽區	15:37	15:40	586	15		
四樓西側閱覽區	16:16	16:20	530	12		
三樓東側閱覽區	16:21	16:24	532	15		
三樓西側閱覽區	16:26	16:30	586	20		
二樓東側閱覽區	16:33	16:37	491	6		
二樓西側閱覽區	16:39	16:42	460	6		
一樓童書閱覽區	16:45	16:48	442	5		
(二)檢測儀器基本資料						
1.檢測項目	2.檢測儀器廠牌/型號/序號	3.偵測範圍	4.儀器原理	5.校正日期		
二氧化碳(CO <sub>2</sub> )	Twintex TE-702D+	0~9999ppm	NDIR			

備註1：本表之巡查檢驗項目，至少應包含二氧化碳 (CO<sub>2</sub>) 濃度值，若公告場所巡查檢驗工作除二氧化碳 (CO<sub>2</sub>) 外，尚辦理其他項目量測，請自行填寫。

備註2：巡檢點位置須標記於公告場所管制室內空間平面圖 (附件三)。

備註3：本表之欄位不敷使用，依本表另頁填寫。