

九、公告場所室內空氣品質自主量測成果表

巡查檢驗人員：張競芝 巡檢區域：圖書館 日期：105.01.21

(一)巡查檢驗結果						
項目 巡檢點	二氧化碳 (CO <sub>2</sub> )			現場 人數		
	1.開始 時間	2.結束 時間	3.檢測濃度值 (ppm)			
一樓外氣	11:33	11:36	337			
七樓東側閱覽區	10:24	10:27	362	3		
七樓西側閱覽區	10:30	10:33	370	4		
六樓東側閱覽區	10:36	10:39	365	8		
六樓西側閱覽區	10:42	10:45	365	8		
五樓東側閱覽區	10:47	10:50	375	11		
五樓西側閱覽區	10:53	10:56	392	11		
四樓東側閱覽區	10:59	11:02	414	19		
四樓西側閱覽區	11:04	11:07	418	15		
三樓東側閱覽區	11:09	11:12	405	19		
三樓西側閱覽區	11:14	11:17	429	19		
二樓東側閱覽區	11:19	11:22	390	9		
二樓西側閱覽區	11:24	11:27	396	9		
一樓童書閱覽區	11:29	11:32	411	6		
(二)檢測儀器基本資料						
1.檢測項目	2.檢測儀器廠牌/型號/序 號	3.偵測範圍	4.儀器原理	5.校正日期		
二氧化碳(CO <sub>2</sub> )	Twintex TE-702D+	0~9999ppm	NDIR			

備註 1：本表之巡查檢驗項目，至少應包含二氧化碳 (CO<sub>2</sub>) 濃度值，若公告場所巡查檢驗工作除二氧化碳 (CO<sub>2</sub>) 外，尚辦理其他項目量測，請自行填寫。

備註 2：巡檢點位置須標記於公告場所管制室內空間平面圖 (附件三)。

備註 3：本表之欄位不敷使用，依本表另頁填寫。