

九、公告場所室內空氣品質自主量測成果表

巡查檢驗人員：約用張競芝
行政組員

巡檢區域：國立台北教育大學圖書館

日期：2017.7.25

(一)巡查檢驗結果

項目 巡檢點	二氧化碳 (CO ₂)					
	1.開始 時間	2.結束 時間	3.檢測濃度值 (ppm)			
一樓外氣	11:23	11:28	316			
七樓東側閱覽區	9:53	9:58	265	2人		
七樓西側閱覽區	10:00	10:05	315	3人		
六樓東側閱覽區	10:07	10:12	305	6人		
六樓西側閱覽區	10:14	10:19	320	6人		
五樓東側閱覽區	10:21	10:26	357	20人		
五樓西側閱覽區	10:27	10:32	349	20人		
四樓東側閱覽區	10:34	10:39	334	19人		
四樓西側閱覽區	10:41	10:46	371	17人		
三樓東側閱覽區	10:49	10:54	353	30人		
三樓西側閱覽區	10:56	11:01	402	28人		
二樓東側閱覽區	11:03	11:08	376	12人		
二樓西側閱覽區	11:10	11:15	361	10人		
一樓童書閱覽區	11:17	11:22	384	5人		

(二)檢測儀器基本資料

1.檢測項目	2.檢測儀器廠牌/型號/序號	3.偵測範圍	4.儀器原理	5.校正日期
二氧化碳(CO ₂)	Twintex TE-702D+	0~9999ppm	NDIR	

備註1：本表之巡查檢驗項目，至少應包含二氧化碳(CO₂)濃度值，若公告場所巡查檢驗工作除二氧化碳(CO₂)外，尚辦理其他項目量測，請自行填寫。

備註2：巡檢點位置須標記於公告場所管制室內空間平面圖(附件三)。

備註3：本表之欄位不敷使用，依本表另頁填寫。