

九、公告場所室內空氣品質自主量測成果表

巡查檢驗人員：約用行政組員張競芝 巡檢區域：國立台北教育大學圖書館 日期：2019.7.10

(一)巡查檢驗結果					
項目 巡檢點	二氧化碳 (CO <sub>2</sub> )				
	1.開始 時間	2.結束 時間	3.檢測濃度值 (ppm)		
一樓外氣	12:11	12:16	241		
七樓東側閱覽區	10:49	10:56	224	1人	
七樓西側閱覽區	10:57	11:02	202	1人	
六樓東側閱覽區	11:03	11:08	205	9人	
六樓西側閱覽區	11:09	11:14	235	8人	
五樓東側閱覽區	11:15	11:20	221	14人	
五樓西側閱覽區	11:21	11:26	271	14人	
四樓東側閱覽區	11:27	11:33	268	15人	
四樓西側閱覽區	11:34	11:39	280	12人	
三樓東側閱覽區	11:40	11:46	333	29人	
三樓西側閱覽區	11:47	11:52	320	31人	
二樓西側閱覽區	11:53	11:58	311	8人	
一樓東側閱覽區	11:59	12:04	335	15人	
一樓西側閱覽區	12:05	12:10	343	15人	
(二)檢測儀器基本資料					
1.檢測項目	2.檢測儀器廠牌/型號/序 號	3.偵測範圍	4.儀器原理	5.校正日期	
二氧化碳(CO <sub>2</sub> )	Twintex TE-702D+	0~9999ppm	NDIR		

備註1：本表之巡查檢驗項目，至少應包含二氧化碳 (CO<sub>2</sub>) 濃度值，若公告場所巡查檢驗工作除二氧化碳 (CO<sub>2</sub>) 外，尚辦理其他項目量測，請自行填寫。

備註2：巡檢點位置須標記於公告場所管制室內空間平面圖 (附件三)。

備註3：本表之欄位不敷使用，依本表另頁填寫。