

九、公告場所室內空氣品質自主量測成果表

巡查檢驗人員：組員謝佩憶 巡檢區域：圖書館 日期：111/12/22

(一)巡查檢驗結果					
項目 巡檢點	二氧化碳 (CO ₂)				
	1.開始 時間	2.結束 時間	3.檢測濃度值 (ppm)		
一樓外氣	10:05	10:07	301		
七樓東側閱覽區	10:09	10:10	491	3人	
七樓西側閱覽區	10:10	10:11	503	4人	
六樓東側閱覽區	10;13	10:14	482	5人	
六樓西側閱覽區	10;14	10:15	554	4人	
五樓東側閱覽區	10:17	10:18	509	3人	
五樓西側閱覽區	10:18	10:19	480	2人	
四樓東側閱覽區	10;21	10:22	509	6人	
四樓西側閱覽區	10:22	10:23	505	4人	
三樓東側閱覽區	10:25	10;26	503	7人	
三樓西側閱覽區	10:26	10:27	498	2人	
二樓西側閱覽區	10:29	10:30	501	3人	
二樓東側閱覽區	10:30	10;31	543	8人	
一樓東側閱覽區	10:33	10:34	492	4人	
一樓西側閱覽區	10:35	10:36	553	10人	
(二)檢測儀器基本資料					
1.檢測項目	2.檢測儀器廠牌/型號/序 號	3.偵測範圍	4.儀器原理	5.校正日期	
二氧化碳(CO ₂)	TSI T75151907002	0~5000ppm	NDIR	2022.02.09	

備註 1：本表之巡查檢驗項目，至少應包含二氧化碳 (CO₂) 濃度值，若公告場所巡查檢驗工作除二氧化碳 (CO₂) 外，尚辦理其他項目量測，請自行填寫。

備註 2：巡檢點位置須標記於公告場所管制室內空間平面圖 (附件三)。

備註 3：本表之欄位不敷使用，依本表另頁填寫。