

九、公告場所室內空氣品質自主量測成果表

巡查檢驗人員：組員范振基 巡檢區域：圖書館 日期：111/4/15

(一)巡查檢驗結果						
項目 巡檢點	二氧化碳 (CO ₂)					
	1.開始 時間	2.結束 時間	3.檢測濃度值 (ppm)			
一樓外氣	10:00	10:04	321			
七樓東側閱覽區	10:13	10:17	575	1人		
七樓西側閱覽區	10:18	10:22	698	1人		
六樓東側閱覽區	10:23	10:26	677	1人		
六樓西側閱覽區	10:26	10:30	671	1人		
五樓東側閱覽區	10:31	10:35	673	1人		
五樓西側閱覽區	10:35	10:39	662	2人		
四樓東側閱覽區	10:40	10:44	661	1人		
四樓西側閱覽區	10:44	10:48	760	1人		
三樓東側閱覽區	10:50	10:54	821	1人		
三樓西側閱覽區	10:54	10:58	837	1人		
二樓西側閱覽區	11:00	11:05	834	2人		
一樓東側閱覽區	10:05	10:08	385	1人		
一樓西側閱覽區	10:08	10:12	424	7人		
(二)檢測儀器基本資料						
1.檢測項目	2.檢測儀器廠牌/型號/序號	3.偵測範圍	4.儀器原理	5.校正日期		
二氧化碳(CO ₂)	Twintex TE-702D+	0~9999ppm	NDIR			

備註1：本表之巡查檢驗項目，至少應包含二氧化碳 (CO₂) 濃度值，若公告場所巡查檢驗工作除二氧化碳 (CO₂) 外，尚辦理其他項目量測，請自行填寫。

備註2：巡檢點位置須標記於公告場所管制室內空間平面圖 (附件三)。

備註3：本表之欄位不敷使用，依本表另頁填寫。