

## 1. 檢測項目結果總表：

檢測編號	檢測名稱	檢測項目	檢測結果
17092701001	5F 書庫	二氧化碳(CO <sub>2</sub> )	486 ppm
17092701002		甲醛(HCHO)	< 0.01 ppm
17092701003		粒徑小於等於十微米之 懸浮微粒(PM <sub>10</sub> )	14 µg/m <sup>3</sup>
17092701004	5F 書庫-東側	細菌	57 CFU/m <sup>3</sup>
17092701005	5F 書庫-西側		75 CFU/m <sup>3</sup>