

本校 111 學年度第 1 學期「節約能源推動小組會議」會議紀錄

時間：111 年 11 月 22 日（星期二）上午 10 時 00 分

地點：本校行政大樓 605 會議室

主席：陳副校長錫琦

紀錄：潘淑華

出席者：(如簽到表)

壹、主席致詞:略

貳、前次會議執行情形報告

本校 110 學年度第 2 次節約能源推動小組委員會議決議案執行情形		
決 議	執行單位	執行情形
篤行樓控電設備安排，請進行協調。當用則用，並請學生同仁宣導配合離開要關燈與冷氣，避免不必要浪費。	總務處	加強控電設施設定，並配合進修推廣處使用時巡邏，杜絕不必要浪費。

主席裁示:洽悉。

參、討論事項

【提案一】

案由：有關本校 108 年度至 111 年度第 3 季各項節能執行情形工作報告，提請討論。

說明：（詳細內容請見會議資料）

- 一、受列管能源項目說明
- 二、本校用電情形報告
- 三、本校用水情形報告
- 四、本校公務車用油情形報告

- 五、 本校天然氣使用情形報告
- 六、 本校綠色採購執行情形報告
- 七、 本校節能減紙報告

討論事項：

一、 本季各項節能工作執行情形討論。

(一) 李信鐘委員：

1. 建議可推動使用者付費，例如宿舍冷氣、電風扇、電燈及公共區用電均採插卡式，除促進使用者節約用電外，亦能統計並掌握實際用電情形。
2. 配合零碳排政策，碳中和是未來趨勢，建議學校可預先規劃推動綠能設備（如太陽能光電）降低學校碳排量。

(二) 洪栢煌委員：

1. 有關宿舍區推動插卡式計費方式，目前已多校實施，惟仍應考量檢修技術可行性。
2. 配合國家減碳政策，倘泳健館使用天然氣全部轉換成電泵系統，除設置成本龐大外，恐造成大量耗電致使電力危機，此議題需全面考量。建議學校加強宣導行為管理，例如自備環保杯減少寶特瓶包裝飲用水、限制使用塑膠袋等。
3. 為使校園校舍配合節能減碳，建議篤行樓後方之污水處理槽地基流失，污水槽蓋之混凝土已剝落致磚塊裸露，恐致環境污染。另加強溢水溝清理作業，避免堆積造成排洪不易。

(三) 林克穎委員：

1. 當年體育館執行 ESCO 專案，因經費考量並未更換冷卻水塔，目前已使用多年，雖未影響使用功能，建議可更換 2 臺 175 噸水塔，應可大量節水。
2. 台灣電力公司已開始進行離峰時間試行，預計 112 年調整離峰（0:00-9:00）計費時間及非夏季計費期間（由 5 月中旬至 9 月）等，建議學校可預先準備離峰時間因應措施。

(四) 林建欣委員：

經洽詢本校目前宿舍區採一張卡插卡式方式，小孩學校住宿採一張共用卡及一張個人卡方式，提供本校節能精進參考。

主席裁示：

1. 評估校園廁所如改換免治馬桶等清洗設備，可否減少衛生紙使用。
2. 請將各委員意見納入評估本校後續精進政策。

肆、臨時動議（無）

伍、散會（上午 11 時 00 分）