

九、公告場所室內空氣品質自主量測成果表

巡查檢驗人員：組員謝佩憶

巡檢區域：圖書館

日期：113.6.19

(一)巡查檢驗結果				
巡檢點	項目	二氧化碳 (CO ₂)		
		1.開始時間	2.結束時間	3.檢測濃度值 (ppm)
	室外-1	10:25	10:25	523
	1F 期刊閱覽區-2	10:25	10:25	548
	1F 服務櫃台前-3	10:26	10:26	520
	2F 讀物閱覽區-4	10:13	10:13	566
	3F 中文期刊閱覽區-5	10:12	10:12	475
	3F 中西文參考書區-6	10:12	10:12	479
	4F 聆賞閱讀區-7	10:22	10:22	471
	4F 資訊檢索區-8	10:22	10:22	462
	5F 中文圖書(522-599)-9	10:20	10:20	477
	5F 中文圖書(170-521)-10	10:20	10:20	455
	6F 特藏閱覽區-11	10:18	10:18	449
	6F 中文圖書(600-856)-12	10:19	10:19	461
	7F 外文圖書(610-999)-13	10:16	10:16	505
	7F 外文圖書(000-609)-14	10:16	10:16	497
(二)檢測儀器基本資料				
1.檢測項目	2.檢測儀器廠牌/型號/序號	3.偵測範圍	4.儀器原理	5.校正日期
二氧化碳(CO ₂)	TSI-T75151613002	0~5000ppm	NDIR	2024.02.01

備註 1：本表之巡查檢驗項目，至少應包含二氧化碳 (CO₂) 濃度值，若公告場所巡查檢驗工作除二氧化碳 (CO₂) 外，尚辦理其他項目量測，請自行填寫。

備註 2：巡檢點位置須標記於公告場所管制室內空間平面圖 (附件三)。

備註 3：本表之欄位不敷使用，依本表另頁填寫。