

九、公告場所室內空氣品質自主量測成果表

巡查檢驗人員：組員謝佩憶 巡檢區域：圖書館 日期：112/06/16

(一)巡查檢驗結果					
項目 巡檢點	二氧化碳 (CO ₂)				
	1.開始 時間	2.結束 時間	3.檢測濃度值 (ppm)		
一樓外氣	10:17	10:18	485		
七樓東側閱覽區	10:36	10:37	600		
七樓西側閱覽區	10:37	10:38	602		
六樓東側閱覽區	10:38	10:38	597		
六樓西側閱覽區	10:39	10:39	600		
五樓東側閱覽區	10:40	10:40	620		
五樓西側閱覽區	10:41	10:41	605		
四樓東側閱覽區	10:42	10:42	591		
四樓西側閱覽區	10:41	10:42	560		
三樓東側閱覽區	10:44	10:44	630		
三樓西側閱覽區	10:43	10:43	611		
二樓東側閱覽區	10:46	10:46	611		
二樓西側閱覽區	10:45	10:45	642		(改為辦公區)
一樓多功能活動室	10:48	10:48	619		
一樓閱覽區	10:49	10:49	638		
(二)檢測儀器基本資料					
1.檢測項目	2.檢測儀器廠牌/型號/序 號	3.偵測範圍	4.儀器原理	5.校正日期	
二氧化碳(CO ₂)	TSI T75151714012	0~5000ppm	NDIR	2023.01.12	

備註1：本表之巡查檢驗項目，至少應包含二氧化碳 (CO₂) 濃度值，若公告場所巡查檢驗工作除二氧化碳 (CO₂) 外，尚辦理其他項目量測，請自行填寫。

備註2：巡檢點位置須標記於公告場所管制室內空間平面圖 (附件三)。

備註3：本表之欄位不敷使用，依本表另頁填寫。